

## 入札公告の訂正について

2023年12月5日に公告した入札について、設計図書の一部を訂正しましたので公告します。

2023年12月14日

公立大学法人会津大学 理事長 東原 恒夫

### 記

#### 1 公告を訂正する入札

- (1) 工事番号 第2314-0-31号
- (2) 工事名 会津大学ふくしまデジタルイノベーション地域中核拠点整備（電気）工事
- (3) 工事場所 会津若松市一箕町大字鶴賀字上居合 地内

#### 2 訂正内容

- (1) コンセントの個数については、設計書に誤りがあり、次のとおり修正します。

##### 【誤】

名称	摘要	数量	単位	備考
コンセント (金属プレート付)	連用形 2P15A×1 (接地極付)125V	4	個	E0-531192 231115A+8 標準

##### 【正】

名称	摘要	数量	単位	備考
コンセント (金属プレート付)	連用形 2P15A×1 (接地極付)125V	5	個	E0-531192 231115A+8 標準

- (2) 既設 KL-1～AC(b)盤の配線（EM-CET150sq 及び E14sq 等）については、設計書に誤りがあり、次のとおり修正します。

##### 【追加】

名称	摘要	数量	単位	備考
EM-CET ケーブル	150mm <sup>2</sup> 管内	4	m	E0-432633 231115A+8 協議
600V 耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	14mm <sup>2</sup>	4	m	E0-132511 231115A+8 市場
ねじなし電線管 (E)	露出配管 75mm	4	m	E0-131113 231115A+8 市場