

競争入札設計図書等に関する回答書

2023年 7月28日

公立大学法人会津大学
理事長 宮崎 敏明

| | |
|--|---------------------|
| 工 事 番 号 | 第2308-0-61号 |
| 工 事 名 | 会津大学短期大学部エレベーター更新工事 |
| 質 問 事 項 | |
| <p>1. 現場代理人及び主任技術者の配置期間について コリンズ登録において技術者の従事期間は契約工期ではなく、現場工期で登録して良いでしょうか。</p> <p>2. 電動機の試験内容について 誘導電動機を使用していない為、電動機の試験は平成31年版公共建築工事標準仕様書の通りとなりますが良いでしょうか。 ※令和4年版は不可。別紙①参照。</p> <p>3. 工事期間中作業員の休憩場所兼資材保管場所を間借りすることは可能でしょうか。 (約5m×12m) 不可の場合、現場事務所設置場所を指示下さい。</p> <p>4. 工事用電源として現在の油圧エレベーターに使用している動力電源(200V)を使用するに良いでしょうか。</p> <p>5. 図面番号M-02の4、耐震施工に「設計用標準水平震度」の記載がありますが、図面番号M-06の仕様欄には「耐震クラス：A14」の記載があります。 昇降路内に新たに設置する鉄骨部材は「A14」の場合として鋼材サイズが選定されてますので、エレベーターを製作する為の耐震クラスはA14で製作して良いでしょうか。</p> | |
| 回 答 事 項 | |
| <p>1. コリンズ登録の主任技術者の従事期間については、契約工期での登録、現場代理人の従事期間については、実際に現場で従事する期間での登録と考えております。</p> <p>2. 工事仕様については、福島県建築関係工事特記仕様書のとおりとします。 なお、会津大学工事請負契約約款第18条に基づき、必要に応じて協議の対象とします。</p> <p>3. 資材置き場については、必要スペースなど施設管理者と協議の上、支障が無ければ学内に置くことは可能と考えます。 なお、休憩場所、現場事務所の設置位置については、工事車両も含め、協議により決定すべきと考えております。</p> <p>4. 使用は可能です。 なお、電力子メーターを付け、必要に応じて漏電対策を施して使用してください。 電力料は有料となります。</p> <p>5. エレベーター仕様については、図面番号M-06に記載のとおり、「耐震クラス：A14」としていただきます。</p> | |